

Luca Panizzolo
Via della Posta 26
6600 Locarno

Lodevole
Municipio di Locarno
Piazza Grande 18

6600 Locarno

Locarno 07.01.2026

Interrogazione: mancato rispetto delle normative antincendio durante eventi organizzati in piazza Grande direttive vie di accesso.

Onorevole Signor Sindaco, Onorevoli Signore e Signori Municipali,

avvalendomi delle facoltà concesse dalla Legge (art. 65 LOC, art. 35 Regolamento Comunale della città di Locarno), **presento la seguente interrogazione.**

Egregi Signori Municipali,

in occasione di recenti eventi organizzati in una delle principali piazze cittadine, è stato possibile constatare come l'allestimento delle strutture temporanee (palchi, tendoni, chioschi, barriere, arredi e impianti tecnici) **non rispetti le normative antincendio prescritte**, in particolare per quanto concerne le **vie di accesso e di manovra a livello pompieristico**.

Si ricorda che nel **Canton Ticino** sono vincolanti le **prescrizioni di protezione antincendio emanate dall'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (VKF)**, le quali stabiliscono in modo chiaro che le aree interessate da edifici o strutture – anche temporanee – devono garantire **accessi carrabili adeguati ai mezzi di soccorso**, costantemente liberi, dimensionati correttamente e utilizzabili in ogni momento.

Durante gli eventi citati, tali requisiti risultano invece **parzialmente o totalmente disattesi**, con:

- restringimento o chiusura delle vie di accesso ai mezzi dei pompieri;
- assenza di adeguate aree di manovra e di posizionamento;
- occupazione dello spazio pubblico con strutture che impediscono un intervento rapido in caso di incendio o emergenza;
- evidente contrasto tra quanto prescritto dalle normative e quanto autorizzato in concreto
- non rispetto secondo direttiva 6 e 9 sulle distanze obbligatorie da tenere libere per interventi di spegnimento e soccorso da edifici.

- **Aumento dei tempi di intervento dei servizi di emergenza, dovuto alle difficoltà operative nel corretto posizionamento dell'autoscala e degli altri mezzi di soccorso, causate dalla presenza di ostruzioni lungo le vie di accesso e nelle aree di manovra.**
- **Le vie di accesso aeree risultano già compromesse dalla presenza dell'impianto di illuminazione fisso della piazza. L'installazione di ulteriori impianti temporanei per eventi determina una non conformità funzionale delle vie di intervento pompieristiche, con conseguente aumento dei tempi di intervento e riduzione dell'efficacia delle operazioni di soccorso.**

Questa situazione appare particolarmente grave se si considera l'elevata presenza di pubblico, l'utilizzo di impianti elettrici, apparecchi di cottura, bombole di gas e altre fonti di rischio tipiche degli eventi temporanei.

Alla luce di quanto sopra, si chiede al Municipio di voler rispondere ai seguenti quesiti:

1. In base a quali valutazioni tecniche vengono **autorizzati gli allestimenti degli eventi in piazza**, con particolare riferimento alle **vie di accesso pompieristiche**?
2. Il Municipio conferma che, anche per **eventi temporanei**, è obbligatorio il rispetto integrale delle prescrizioni antincendio VKF, incluse quelle relative all'accessibilità dei mezzi di soccorso?
3. È stato richiesto e approvato, per gli eventi in questione, un **concetto di protezione antincendio** comprensivo di planimetria delle vie di accesso e delle aree di manovra dei pompieri?
4. Sono stati effettuati **sopralluoghi e controlli effettivi** durante lo svolgimento degli eventi per verificare che quanto autorizzato sulla carta fosse rispettato nella pratica?
5. In caso di non conformità riscontrate, quali **misure correttive o sanzionatorie** sono state adottate nei confronti degli organizzatori?
6. Il Municipio non ritiene che autorizzare eventi in deroga alle normative antincendio esponga il Comune a **gravi responsabilità** in caso di sinistro, oltre a mettere a rischio la sicurezza di cittadini, visitatori e operatori?

Alla luce delle ripetute affermazioni secondo cui la sicurezza rappresenterebbe una priorità assoluta, risulta difficile comprendere come possano essere tollerate situazioni che **non rispettano prescrizioni antincendio obbligatorie**, soprattutto in contesti ad alta affluenza di pubblico come le piazze cittadine.

Si chiede pertanto al Municipio di chiarire in modo trasparente le proprie responsabilità e le misure che intende adottare affinché, in futuro, **nessun evento venga autorizzato senza il pieno rispetto delle normative antincendio vigenti**.

Ringraziando per l'attenzione, resto in attesa di una risposta esaustiva nei termini previsti da regolamento comunale.

Luca Panizzolo PLR